

**Реестр проверок проводимых различными проверяющими органами
в образовательных учреждениях г.Владикавказ
за период работы с 01.01.2023 по 31.12.2023**

№ п/п	Наименование образовательного учреждения	Объект проверки (проверяемое направление)	Проверяющий орган	Сроки проверки	Вид и реквизиты документа, на основании которого проводится проверка	Акт с указанием реквизитов о результатах проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили	Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте http:// zakurki.gov.ru	Прокуратура Затеречного района	18.01.2023 год	Представление прокурора от 18.01.2023 г. № 19-2023	Требование выполнено. Информация размещена на официальном сайте http:// zakurki.gov.ru .
2	МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили	Правила внутреннего трудового распорядка (иноагенты)	Прокуратура Затеречного района	29.05.2023 год	Протест заместителя прокурора Затеречного района г. Владикавказ от 29.05.2023 г. № 20-2023	Требование выполнено. В Правила внутреннего трудового распорядка внесены изменения.

3	МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили	Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по РСО- Алания	14.04.2023- 17.04.2023 год	В соответствии со статьей 47 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255- ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в «связи с материнством»	Акт выездной проверки от 08.06.2023 года № 15002380001144
4	МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили	Пожарная безопасность	Прокуратура Затеречного района	01.09.2023 год	Представление от 01.09.2023 г. Прдр- 20900004-91-23/-20900004 Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале; запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; план эвакуации людей при пожаре не размещен на видном месте; подвальные и цокольные этажи используются для хранения оборудования, мебели; на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м; ширина эвакуационных выходов менее 1, 2 м. ; автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления	Ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале; запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; план эвакуации людей при пожаре размещен на видном месте; подвальные и цокольные этажи не используются для хранения оборудования, мебели; на остекленных дверях не предусмотрены

					<p>защитные решетки до высоты не менее 1,2 м;</p> <p>автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей</p> <p>находится в рабочем состоянии, пуско-наладочные работы завершены в полном объеме.</p> <p>Устранено все кроме: ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.</p>
				<p>эвакуацией людей находится в рабочем состоянии, однако пуско-наладочные работы в полном объеме не завершены</p>	



МП

Директор МБОУ СОШ с. Балта

Карелидзе Е.И.